



ENSATEC, S.L.
 Pol. Ind. Lentiscareas.
 Avda Lentiscareas 4-6
 26370 NAVARRETE (LA RIOJA)
 Tel. 941 25 04 66
 Fax. 941 25 33 88

Certificado nº: 146485

Certificado de Ensayos

Emitido a

PETICIONARIO: ACCESORIOS DIMAC, S.L.
FABRICANTE: TITANIUM
DIRECCIÓN: COSTA IDEU 1-3. SABADELL. BARCELONA.
PRODUCTO: VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL
 PRACTICABLE AL INTERIOR DE UNA HOJA
 IZQUIERDA.
DIMENSIONES: 0'800 m X 1'200 m.
SERIE: TITANIUM AR-52
FECHA ENSAYO: 07 de Junio de 2006

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE **UNE-EN 1026:2000**

CLASIFICACIÓN: CLASE 4

ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA **UNE-EN 1027:2000**

CLASIFICACIÓN: CLASE 9A

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO **UNE-EN 12211:2000**

CLASIFICACIÓN: CLASE C5

Este documento no es válido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados obtenidos en cada ensayo.

Estos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y producto arriba indicados.

Estos ensayos están dentro del alcance de acreditación ENAC, nº: 288/ LE634



Firma y Sello
 Logroño, 07 de Junio de 2006

03