



ENSATEC, S.L.
 Pol. Ind. Lentiscareas.
 Avda Lentiscareas 4-6
 26370 NAVARRETE (LA RIOJA)
 Tel. 941 25 04 66
 Fax. 941 25 33 88

Certificado nº: 146482

Certificado de Ensayos

Emitido a

PETICIONARIO: ACCESORIOS DIMAC, S.L.
FABRICANTE: TITANIUM
DIRECCIÓN: COSTA IDEU 1-3. SABADELL. BARCELONA.
PRODUCTO: VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE DOS
 HOJAS IZQUIERDA.
DIMENSIONES: 1'200 m X 1'200 m.
SERIE: TITANIUM CF-26
FECHA ENSAYO: 06 de Junio de 2006

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 1026:2000
CLASIFICACIÓN:	CLASE 3

ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA	UNE-EN 1027:2000
CLASIFICACIÓN:	CLASE 5A

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12211:2000
CLASIFICACIÓN:	CLASE C5

Este documento no es válido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados obtenidos en cada ensayo.
 Estos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y producto arriba indicados.
 Estos ensayos están dentro del alcance de acreditación ENAC, nº: 288/ LE634



Logroño, 07 de Junio de 2006

03

							CF26		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--