ENSATEC, S.L.
Pol. Ind. Lentiscares.
Avda Lentiscares 4-6
26370 NAVARRETE (LA RIOJA)
Tel. 941 25 04 66
Fax. 941 25 33 88

Certificado nº: **146486**

Certificado de Ensayos

Emitido a

PETICIONARIO: ***ACCESORIOS DIMAC, S.L.***

FABRICANTE: ***TITANIUM***

DIRECCIÓN: ***COSTA IDEU 1-3. SABADELL. BARCELONA.***

PRODUCTO: ***VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE DOS HOJAS IZQUIERDA.***
DIMENSIONES: 1'200 m/m x 1'200 m/m.
SERIE: TITANIUM CR-31

FECHA ENSAYO: ***07 de Junio de 2006***

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	**UNE-EN 1026:2000**
CLASIFICACIÓN:	**CLASE 3**
ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA	**UNE-EN 1027:2000**
CLASIFICACIÓN:	**CLASE 6A**
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	**UNE-EN 12211:2000**
CLASIFICACIÓN:	**CLASE C5**

Este documento no es válido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados obtenidos en cada ensayo.
Éstos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y producto arriba indicados.
*Estos ensayos están dentro del alcance de acreditación **ENAC**, nº: **288/ LE634***

ENSATEC Servicios Técnicos ENSATEC

Firma y Sello

Logroño, 07 de Junio de 2006

03